

Số: /TB-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Ngày 21/9/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 04/2020/TTr-PH-HYP ngày 21/9/2020 của Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Phước Hưng (chủ đầu tư) về việc đề nghị thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải tập trung của dự án Khu dân cư Hồ Yên Phú. Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 28/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư Hồ Yên Phú. Theo đó, Hội đồng cơ bản thống nhất với công nghệ xử lý nước thải của dự án, với điều kiện yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Phước Hưng bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Mô tả rõ ràng vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải và vị trí điểm xả thải, nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý phù hợp với Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

2. Chuẩn xác lại các chỉ tiêu của thành phần nước thải đầu vào cần xử lý phải phù hợp với số liệu theo nguồn đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị Việt Nam - Ngân hàng thế giới - tháng 12/2013 làm cơ sở tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải (P - tổng = 15 mg/l).

3. Bổ sung rõ lý thuyết quá trình Nitrat hóa trong thuyết minh quy trình công nghệ.

4. Bổ sung thiết bị đo PH online ở đầu bể Anoxic để kiểm soát PH đầu vào ở bể này.

5. Chuẩn xác tính toán cấp khí cho bể MBBR, từ đó chuẩn xác lại các số liệu liên quan.

6. Chuẩn xác thông số kỹ thuật quạt hút mùi, bơm tuần hoàn của hệ thống tháp khử mùi trong Danh mục thiết bị phù hợp với tính toán thiết kế.

8. Bổ sung làm rõ quy trình vận hành trạm xử lý nước theo hướng gọn, dễ hiểu, thể hiện các bước thực hiện vận hành phù hợp với công nghệ.

9. Chuẩn xác ký hiệu các bể trong Bảng vẽ thiết kế (bể chứa bùn, bể Anoxic).

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Phước Hưng bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho

Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **09/10/2020** để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH XD&ĐT Phước Hưng;
- GD, PGĐ (Trường);
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Trường