

Số: /TB-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Ngày 24/02/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 30/HT ngày 19/02/2020 của Công ty TNHH Bất động sản Hợp Tiến (chủ đầu tư) về việc đề nghị thẩm định công nghệ hệ thống xử lý nước thải dự án Khu dân cư kết hợp chính trang đô thị phía Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng Ngãi. Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 27/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định công nghệ hệ thống xử lý nước thải dự án Khu dân cư kết hợp chính trang đô thị phía Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng. Theo đó, Hội đồng cơ bản thống nhất với công nghệ xử lý nước thải của dự án với điều kiện yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản Hợp Tiến bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Bổ sung dự báo nguồn nước thải từ hoạt động trên đất giao dục làm cơ tính toán chọn công suất của trạm xử lý.
2. Bổ sung, làm rõ vị trí xả thải của trạm xử lý phù hợp với Cột B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT) khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
3. Bổ sung nguồn tài liệu khoa học đã được công bố đối với các thông số đầu vào nước thải cần xử lý để tính toán.
4. Bổ sung nguồn tiếp nhận nước thải đầu vào của hệ thống xử lý gồm 02 loại (nước thải sinh hoạt và nước thải sau hầm tự hoại), thiết bị xử lý mùi (bồn xử lý mùi) và đường dẫn thu gom khí thải phát sinh từ hệ thống về thiết bị xử lý mùi để xử lý trong sơ đồ quy trình công nghệ.
5. Bổ sung làm rõ trạm xử lý nước thải có 02 bể gom (01 bể ở trạm xử lý và 02 bể ở trạm trung chuyển) trong sơ đồ công nghệ và thuyết minh quy trình công nghệ và làm rõ giải pháp xử lý mùi ở bể gom của trạm bơm trung chuyển
6. Bổ sung, làm rõ thuyết minh quy trình công nghệ phù hợp với sơ đồ quy trình công nghệ; Thuyết minh làm rõ nguyên lý hoạt động của bồn xử lý mùi bằng ozon.
7. Bổ sung tính toán và chọn thông số kỹ thuật các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải phù hợp với các thông số thiết bị trong Bảng danh mục thiết bị; Bổ sung thông tin về thể tích, thời gian lưu nước của các bể xử lý trong Bảng tổng hợp các bể xử lý.

8. Bổ sung thiết bị đo PH và thông tin xuất xứ, năm sản xuất các thiết bị trong Danh mục thiết bị dự kiến đầu tư.

9. Bổ sung, làm rõ và chuẩn xác: Ký hiệu, kích thước, đường ống, mặt cắt các bể xử lý trong Bảng vẽ sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý.

10. Bổ sung quy trình vận hành, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản Hợp Tiến bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **12/03/2020** để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH BĐS Hợp Tiến;
- GD, PGD Sở;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Trường