

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Hồ sơ của: Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, địa chỉ: Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200519-0280.

Người nộp hồ sơ: Ông Vy Tân Hùng, địa chỉ: Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0905448818.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định điều chỉnh TKBVTC và DT công trình Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất, hạng mục Mái Ta luy, Điện tổng mặt bằng và cấp điện.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ pháp lý:

- Bổ sung Bản chính Tờ trình số 37/TTr-CDQ ngày 17/10/2019; Tờ trình số 45/TTr-CDQ ngày 16/12/2019 của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Công nghệ Dung Quất làm cơ sở kiểm tra nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung (do các công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ thống nhất nội dung đề xuất của các tờ trình nêu trên).

- Bổ sung bản sao hồ sơ dự toán, bản sao hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục: Thoát nước mưa, Bậc tam cấp, hệ thống cấp điện ngoài nhà (điện hạ thế) đã được phê duyệt làm cơ sở kiểm tra phần dự toán.

- Chủ đầu tư cần nêu rõ căn cứ lập dự toán: thời điểm điều chỉnh, định mức áp dụng, giá nhân công, giá vật liệu áp dụng.

2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh:

- Phần điều chỉnh, bổ sung hệ thống cấp điện ngoài nhà (điện hạ thế): Cần thể hiện rõ phần điều chỉnh, bổ sung so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt, phần đường dây 22kV, trạm biến áp không điều chỉnh thì giữ nguyên, không cập nhật, điều chỉnh giá.

- Phần thoát nước mưa:

+ Phần điều chỉnh, bổ sung sang tuyến mương đập đan: Đề nghị Chủ đầu tư khảo sát thực tế địa hình, chỉ thực hiện điều chỉnh tuyến mương đập đan tại các vị trí chân mái taluy có nguy cơ sạt lở đất, phần còn lại giữ nguyên tuyến cống tròn theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt.

+ Cập nhật, điều chỉnh bổ sung dự toán hạng mục cho phù hợp.

Đề nghị Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và nộp lại cho bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày **04/6/2020** để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Trường CĐ nghề KTCN Dung Quất;
- TTPVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, QLXD(Th).

