

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ và hiện trường

Hồ sơ của: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200513-0254.

Người nộp hồ sơ: Nguyễn Văn Tuấn.

Điện thoại liên hệ: 0916453787.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trường Tiểu học thị trấn Châu Ổ (KV2); hạng mục: Cải tạo nâng cấp 10 phòng học và công trình vệ sinh.

Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình và qua xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:

1. Về hồ sơ quản lý chất lượng công trình cần bổ sung một số nội dung như:

- Báo cáo hoàn thành công tác giám theo quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Chấp thuận của chủ đầu tư đối với các nội dung như: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

- Quyết định phê duyệt chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc bổ sung các hạng mục: mương thoát nước, sân lát gạch;

- Lập hồ sơ hoàn công công trình chưa phù hợp với thời gian thực tế thi công;

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo ngày hoàn thành thực tế, chủng loại đá granite, gạch lát nền.

2. Về hiện trạng công trình xây dựng cần thực hiện một số nội dung sau: sơn mặt dưới cánh cửa sổ đảm bảo chống rỉ, xử lý một số vết nứt tường.

Chủ đầu tư tổ chức khắc phục các nội dung còn tồn tại nêu trên và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; báo cáo về việc khắc phục các nội dung còn tồn tại kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng gửi về quây tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng quy định./

Nơi nhận:

- UBND huyện Bình Sơn;
- BQLDA ĐTXD huyện Bình Sơn;
- TT PV HCC;
- GD, PGD Hồng;
- Lưu VT, CCGĐ (npb65).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hồng