

Số: /TB-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Ngày 10/9/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 76/CV-ADP ngày 09/9/2020 của Công ty TNHH An Điền Phát Quảng Ngãi (chủ đầu tư) về việc đề nghị thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải tập trung của dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát Châu Ổ. Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 16/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát Châu Ổ. Theo đó, Hội đồng cơ bản thống nhất với công nghệ xử lý nước thải của dự án, với điều kiện yêu cầu Công ty TNHH An Điền Phát Quảng Ngãi bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Bổ sung các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành còn thiếu làm cơ sở thiết kế hệ thống.

2. Chuẩn xác lại các chỉ tiêu của thành phần nước thải đầu vào cần xử lý phải phù hợp với số liệu theo nguồn đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị Việt Nam - Ngân hàng thế giới - tháng 12/2013 làm cơ sở tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải (P - tổng = 15 mg/l).

3. Chuẩn xác lại các chỉ tiêu của thành phần nước thải đầu ra theo QCVN 14: 2008/BTNMT.

4. Mô tả rõ vị trí xây dựng Khu dân cư, khoảng cách từ khu dân cư đến trạm xử lý đảm bảo theo quy định.

5. Nêu rõ nồng độ hóa chất NaClO và NaOH trong quá trình khử trùng, khử mùi để đánh giá sự tồn tại của vi sinh vật, hiệu quả xử lý; bổ sung rõ lý thuyết quá trình Nitrat hóa trong thuyết minh quy trình công nghệ.

6. Làm rõ vai trò của bể trung gian trong sơ đồ, thuyết minh quy trình công nghệ và bổ sung tính toán thông số kích thước ở bể này.

7. Đề nghị tăng thêm thời gian lưu nước ở bể Anoxic để xử lý đạt cột A QCVN 14:2008 (lớn hơn 4 giờ); tăng số lượng đĩa thổi khí ở bể điều hòa (4 đĩa là quá ít).

8. Chuẩn xác thông số thiết bị, lưu lượng đĩa thổi khí ở bể điều hòa khi tính toán, thiết kế; số lượng đĩa thổi khí ở bể MBBR trong Bảng vẽ sơ đồ công nghệ phù hợp với tính toán.

9. Bổ sung thiết bị phao báo mức ở hồ thu và bể điều hòa.

10. Phần Bảng vẽ thiết kế: Chuẩn xác đường ống công nghệ cấp khí; bổ sung bể trung gian trong Bảng vẽ mặt bằng tổng thể; bổ sung đường ống thu gom mùi từ bể chứa bùn về tháp khử mùi để xử lý; bổ sung ký hiệu các bể trong vẽ sơ đồ công nghệ.

11. Bổ sung quy trình vận hành tại bể tách dầu và bồn lọc áp lực.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty TNHH An Điền Phát Quảng Ngãi bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **08/10/2020** để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH An Điền Phát;
- GD, PGĐ (Trường);
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Trường